


PRÜFANLEITUNG SCHNELLTESTER GR 92

Der Schnelltester dient zur 'JA/NEIN'-Funktionsprüfung der Gasrückführung für ZVA Slimline 2 GR und ZVA 200 GR. Er passt für alle 'BLEIFREI'-Auslaufrohre mit 21 mm äußerem Durchmesser und Gassauger 92.

1. Schnelltester mit der schwarzen O-Ringseite zuerst über das Zapfrohr schieben und mit leichtem Druck und kurzer Drehung am Gassauger andichten.
2. Das Zapfrohr in gewohnter Weise ganz in den Füllstutzen einführen, damit die automatische Abschaltung funktionsfähig bleibt.
3. Zur Prüfung den Schalthebel voll aufziehen. Bereits nach Abgabe von wenigen Litern Kraftstoff ertönt ein deutlicher Signalton, wenn die Gasrückführung funktioniert. Der Schnelltester ermöglicht keine genaue Messung der volumetrischen Gasrückführtrate.

Bei Signalton:
Gasrückführung in Betrieb.




4. Wenn kein Signal ertönt, ist die Gasrückführung wahrscheinlich defekt (siehe Rückseite). Für Kontrollprüfungen steht der mitgelieferte Ersatz-Schnelltester zur Verfügung.


WICHTIGE HINWEISE:

In der Praxis zeigt sich, dass einige Auslaufrohre so verformt und verschlissen sind, dass der Tester GR 92 nicht angedichtet werden kann. Steht kein Ersatz-Auslaufrohr zur Verfügung, sorgt die mitgelieferte Dichtung ED 092 für den notwendigen dichten Anschluss.

Bei Nebenluft:
Kein Signalton



Bei dichtem Anschluss:
Signalton möglich



In der Doppelpack-Dose wird ein elektrisch leitfähiger Ersatz-O-Ring EO 191 NBR LTF mitgeliefert. Wenn der montierte O-Ring ersetzt werden muss, bitte nur diese Spezialdichtung verwenden. Durch diesen O-Ring wird der leitfähige Anschluss am Zapfventil gewährleistet.

ELAFLEX



ELAFLEX HIBY GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 121 · 22525 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 540 005 0 · E-Mail info@elaflex.de